



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов
427439, г. Воткинск, ул. Королева, 2, телефон (факс) 8(34145) 3-35-20
e-mail: votgpn@mchs-18.ru

г. Воткинск

«27» августа 2018 г.

Предписание № 82/1/1-10

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Автономному учреждению социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Воткинска»

*полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 14/82 от «13» августа 2018 г., выданного заместителем главного государственного инспектора города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Сушковым Романом Владимировичем ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «27» августа 2018 г. по 16 ч. 00 мин. «27» августа 2018 г. проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения города Воткинска» (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Юбилейная, 2 «А»), осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Юбилейная, 2 «А»; Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Глинки, 1 «Б».

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Сушков Роман Владимирович

совместно с: заместителем директора Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения города Воткинска» Поморцевой Натальей Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
г. Воткинск, ул. Юбилейная, 2 «А»				
82/1/1	На здании центра отсутствует знак, обозначающий направление к источникам противопожарного водо-	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п. 55 «Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником про-	до 01.08.2019 г.	

	снабжения	тивопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения»		
82/1/2	В объеме лестничной клетки (у главного входа) не работает звуковой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п. 61 «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки»	до 01.08.2019 г.	
82/1/3	Отсутствует протокол испытания контроля качества проведенных работ по огнезащите деревянных конструкций чердака	ГОСТ Р 53292-2009 г. п. 5.3 «Контроль качества выполненных работ включает: проверку состояния огнезащитной поверхности (наличие дефектов и повреждений, не допускаемых требованиями ТД), проверку соблюдения технологии нанесения, качественную оценку огнезащитной обработки с использованием малогабаритного переносного прибора по 6.4, проверку соблюдения иных требований, предусмотренных ТД», п. 6.4.3.5 «Результаты испытаний заносят в протокол испытаний»	до 01.08.2019 г.	
82/1/4	Помещение инвентарной не защищено пожарными извещателями системы автоматической пожарной сигнализации	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 54, ст. 83; СП 5.13130.2009 приложение А п. А4 (НПБ 110-03 п.4)	до 01.08.2019 г.	
82/1/5	В чердачном помещении допускается хранение горючих материалов (доски, строительные козлы, различные деревянные конструкции)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п. 23 «На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов»	до 01.08.2019 г.	
82/1/6	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в нерабочем состоянии (АПС и СОиЭУ не работает в автономном режиме от источника резервного питания; АПС не срабатывает от дымового пожарного извещателя кабинета №1; не горит световое табло «Выход» на втором этаже здания, актовом зале, блоке «Б»)	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 54, ст. 83; СП 5.13130.2009 г.; СП 5.13130.2009 г. п. 15.3 «При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. Примечание. Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики»	до 01.08.2019 г.	
82/1/7	Помещения гаража не оборудованы передвижными огнетушителями	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п. 474 «Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соот-	до 01.08.2019 г.	

		ветствии с приложением N 2 к настоящим Правилам»		
г. Воткинск, ул. Глинки, 1 «Б»				
82/1/8	Сигнал о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не проходит на пульт подразделения пожарной охраны	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 83 п. 7 «Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации»	до 01.08.2019 г.	
82/1/9	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в нерабочем состоянии (АПС и СОиУЭ не работает в автономном режиме от источника резервного питания)	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 54, ст. 83; СП 5.13130.2009 г.; СП 5.13130.2009 г. п. 15.3 «При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. Примечание. Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики»	до 01.08.2019 г.	
82/1/10	Не обеспечено ознакомление (под роспись) граждан, прибывающих в гостиницу, с правилами пожарной безопасности	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п. 89 «Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности»	до 01.08.2019 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: ру-

ководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора города
Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору
Сушков Р.В.

(должность фамилия, инициалы инспектора)

«27» августа 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Заместитель директора Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Воткинска» Поморцева Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» 08 2018 г.

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99

(подпись)

