Ознакомлены
1. Мирзову С.Л.
2. Сунгату Е.С.
3. Измайлову Т.А.
17.06.201

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru **E-mail:** ugpn-o@udm.net **Единый «телефон доверия»:** 8(3412) 39-99-99
Отдел надзорной деятельности г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов
426880, с. Алнаши, ул. Первомайская, 1, телефон (факс) 8(34150) 3-11-28
e-mail: alngpn1@udm.net

с. Алнаши
(место составления акта)

«16» июня 2015г.
(дата составления акта)
«10» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля объекта защиты

№ 36

На основании распоряжения (приказа): заместителя главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Майорова Михаила Сергеевича № 36 от «13» мая 2015 г. была проведена **плановая** выездная проверка объекта защиты по адресу: УР, Алнашский район, с.Алнаши, ул.Советская, д.26а, д. Нижнее Асаново, ул. Максима Крылова, д. 1а, на котором осуществляет деятельность Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района», по адресу: УР, Алнашский район, с.Алнаши, ул.Советская, 26а, д. Нижнее Асаново, ул. Максима Крылова, д.1а

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место проведения проверки)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, «05» часов. «00» минут

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания поверки	Продолжительность проверки
1.	09.06.2015 г.	УР, Алнашский район, с.Алнаши, ул.Советская, 26а, д. Нижнее Асаново, ул. Максима Крылова, д.1а	09 час. 30 мин.	13 час. 03 мин.	04 час .00 мин.
2.	16.06.2015 г.	УР, Алнашский район, с.Алнаши, ул.Советская, 26а, д. Нижнее Асаново, ул. Максима Крылова, д.1а	09 час. 00 мин.	10 час. 00 мин.	01 час .00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен сотрудником Отдела надзорной деятельности г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов УР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, **ознакомлен:** директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района»

(заполняется при проведении выездной проверки)

Петров Петр Николаевич

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Уведомлен о предстоящей проверке «13» мая 2015 года в «11» час. «15» мин.
Копия распоряжения вручена «13» мая 2015 года в «11» час. «15» мин.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Заместитель главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Майоров Михаил Сергеевич, государственный инспектор г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Крюков Андрей Владиславович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района» Петров П.Н., инженер по охране труда, ответственный за пожарную безопасность Кедров М.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными нравовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	**УР, с. Алнаши, ул. Советская, д.26а** Отсутствует годовой план–график проведения регламентированных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания.	**Правила противопожарного режима в РФ №390 п.63.** Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района» Петров П.Н.
2	Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII настоящих Правил не разработана и не утверждена.	**Правила противопожарного режима в РФ №390 п.2.** В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве	Директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района» Петров П.Н.

		собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.	
3	У ответственного по пожарной безопасности не пройден пожарно-технический минимум.	**Правила противопожарного режима в РФ п. 3.** Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	Директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района» Петров П.Н.
4	Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале.	**Правила противопожарного режима в РФ п. 478** Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.	Директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района» Петров П.Н.
5	Не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности для производственных и складских помещений.	**Правила противопожарного режима в РФ п. 20.** Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с гла-	Директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района» Петров П.Н.

		вами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	
6	Допускается эксплуатация электроплитки, не имеющей устройства тепловой защиты, в помещении работников срочной службы.	**Правила противопожарного режима в РФ п.42г)** Запрещается: пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;	Директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района» Петров П.Н.
7	Допускается эксплуатация электрочайника не имеющего устройства тепловой защиты, в кабинете детского отделения.	**Правила противопожарного режима в РФ п.42г)** Запрещается: пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;	Директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района» Петров П.Н.
8	**УР, Алнашский район, д. Нижнее Асаново, ул. Максима Крылова, д.1а** Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения раз в год не проводится.	**Правила противопожарного режима в РФ п. 21.** Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	Директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района» Петров П.Н.
9	Противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания.	**Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ч. 8 ст. 88:.** Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.	Директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района» Петров П.Н.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены тре-

бования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

- **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** -

- **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):** -

- **нарушений не выявлено:** -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Прилагаемые к акту документы:

Протоколы отбора образцов (проб) продукции: -

Фототаблица: -

Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: -

Объяснения: -

Предписание: № 36/1/1-9 от 16.06.2015г.

Подписи лиц проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору **М.С. Майоров**

(должность инспектора) *(подпись заверенная печатью)* *(фамилия, инициалы инспектора)*

«16» июня 2015 г. М.П.

Государственный инспектор г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору **А.В. Крюков**

(должность инспектора) *(подпись заверенная печатью)* *(фамилия, инициалы инспектора)*

«16» июня 2015 г. <М.П.>

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» сентября 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)