ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА

КИЗНЕР
ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Красная, 9, пос. Кизнер, 427710

Директору бюджетного учреждения социального обслуживания УР «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Чернышовой М.Л.

ул. Первомайская, 117, п. Кизнер, Кизнерский район, Удмуртская Республика

ПРЕДСТАВЛЕ Н И Е

20.02.2016 № 52-2016

срок 11/III-16г
Чернышовой М.Л.
для ответа стр.
27.02.2016
Черепанов

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Кизнерского района совместно с ОНД Кизнерского района УНД ГУ МЧС России по УР проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведенной 21 января 2016 года проверки БУСО УР «КЦСОН Кизнерского района» по адресу: УР, Кизнерский район, с.Кизнер, ул.Юбилейная,7 установлено следующее.

В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» настоящий Федеральный закон (далее – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии с п.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» настоящие Правила противопожарного режима (далее – ППР в РФ) содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п.1 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N645 нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (далее - НПБ) устанавливают требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной

ООО «Союз оригинал». Зак. 5439, 09-15 г., тир. 2000.

серия Д № 008833

безопасности работников организаций (под организацией в настоящих Нормах пожарной безопасности понимаются органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности).

Так, в результате проверки БУСО УР «КЦСОН» Кизнерского района выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

- эвакуационный выход, расположенный напротив медицинского кабинета, ведущий со 2 этажа в лестничную клетку, имеет высоту в свету менее 1.9 м (фактически высота эвакуационного выхода в свету составляет 1.8 м);

- эвакуационный выход, ведущий с помещения прачечной в лестничную клетку, имеет высоту в свету менее 1.9 м (фактически высота эвакуационного выхода в свету составляет 1.75 м);

- эвакуационный выход, ведущий с помещения изолятора в лестничную клетку, имеет высоту в свету менее 1.9 м (фактически высота эвакуационного выхода в свету составляет 1.67 м);

- эвакуационный выход, ведущий с торца здания наружу, имеет высоту в свету менее 1.9 м (фактически высота эвакуационного выхода в свету составляет 1.77 м).

В специальном доме для одиноких престарелых КЦСОН Кизнерского района, по адресу: Кизнерский район, с.Кизнер, ул.Юбилейная,7 в нарушение ч.1, ст.4, ст.6, ст.151 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не осуществляется выход на кровлю через противопожарный люк 2-го типа (фактически установлен металлический люк).

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности. Указанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Указанные нарушения создают угрозу при возникновении пожара, а также при совершении террористических актов.

Несоблюдение данных требований может привести к возникновению пожароопасных ситуаций, создает угрозу возникновения террористических актов, что может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 129 Конституции Российской Федерации и ст.ст.22-24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению нарушений действующего законодательства, причин и условий, способствующих возникновению указанных нарушений, а именно устранить нарушение требований законодательства о пожарной безопасности. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности:
- заместителя директора КЦСОН Никифорову Е.Н.;
- заведующую отделением специального дома для одиноких пенсионеров КЦСОН Петрову Н.И.

2. О месте и времени рассмотрения представления уведомить прокурора Кизнерского района.

3. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с сообщением о результатах рассмотрения и принятых мерах прокурору Кизнерского района в установленный законом месячный срок.

Прокурор Кизнерского района

советник юстиции И.В.Стяжкин

О.А. Чернова 8 (34154) 3-17-62