



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

426008, г. Ижевск; ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugrn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов  
427650, с. Красногорское, ул. Пушкина, 2, телефон (факс) 8(34164) 2-19-02

e-mail: Kragpn@udm.net

С. Красногорское

(место составления акта)

«24» марта 2015г.

(дата составления акта)

«10» час. «00» мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№ 7**

На основании распоряжения (приказа): главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов по пожарному надзору Нагсвицына Ивана Васильевича № 7 от «10» марта 2015 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» юридический адрес: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Луначарского, 4; место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Луначарского, 4; Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Школьная, 24

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место проведения проверки)*

**Общая продолжительность проверки: «04» рабочих дня, «04» час. «00» минут**

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания проверки	Продолжительность проверки
1.	16.03.2015 г.	с. Дебы, ул. Школьная, 24	10 час. 00 мин.	11 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.
2.	20.03.2015 г.	с. Красногорское, ул. Луначарского, 4	10 час. 00 мин.	11 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.
3.	23.03.2015 г.	с. Дебы, ул. Школьная, 24	10 час. 00 мин.	11 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.
4.	24.03.2015 г.	с. Красногорское, ул. Луначарского, 4	09 час. 00 мин.	10 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

**Акт составлен сотрудником Отдела надзорной деятельности Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов**

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен: директор бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» Качалова Любовь Викторовна

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

*(фамилия инициалы, подпись, дата, время)*

Уведомлен о предстоящей проверке «11» марта 2015 года в «16» час. «00» мин.

Копия распоряжения вручена «11» марта 2015 года в «16» час. «30» мин.

*(подпись)*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

**Лицо(а), проводившие проверку:**

государственный инспектор Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов по пожарному надзору Могилев Павел Иванович

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

**При проведении проверки присутствовали:**

Директор бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» Качалова Любовь Викторовна

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года г. за № 390.
- Федерального закона от 22 июля 2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	На объектах социальной защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты: с. Красногорское, ул. Луначарского, 4; с. Дебы, ул. Школьная, 24, в ходе проведения проверки исполнительная документация не предоставлена.	Основание п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года г. за № 390.	БУ социального обслуживания УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района»; Директор БУ социального обслуживания УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» Качалова Л.В.
2	С. Красногорское, ул. Луначарского, 4 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым требованиям пожарной безопасности объекта защиты, так как при отсутствии расчетов пожарного риска, дополнительные мероприятия добровольных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами - не исполня-	Основание ст. 5, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	БУ социального обслуживания УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района»; Директор БУ социального обслуживания УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» Качалова Л.В.



	ются.	Основание 4.2.7 свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	БУ социального обслуживания УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района»; Директор БУ социального обслуживания УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» Качалова Л.В.
-	Двери эвакуационных выходов из лестничной клетки второго этажа здания не имеют уплотнения в притворах.		


Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

■ нарушений не выявлено: выявлены нарушения требований пожарной безопасности, допущенные юридическим лицом БУ социального обслуживания УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района». Директором БУ социального обслуживания УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» Качаловой Л.В.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

  
(подпись проверяющего)


(заполняется при проведении выездной проверки)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется:

  
(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протоколы отбора образцов (проб) продукции: не прилагаются.

Фототаблица: не прилагается.

Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: не прилагается.

Объяснения: объяснение директора Качаловой Л.В.

Предписание: предписанке по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 7/1/1-2 от 24.03.2015 года.

Подписи лиц проводивших проверку:  
Государственный инспектор Игринского,  
Красногорского и Якшур – Бодьинского районов

по пожарному надзору  
(должность инспектора)  
«24» марта 2015 г.



(подпись, заверенная печатью)

П.И. Могилев

(фамилия, инициалы инспектора)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Ком-  
плексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» Качалова Любовь  
Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

Подпись лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 39-99-99  
ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород – 8-800-100-11-20  
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Ком-  
плексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» Качалова Любовь  
Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

Подпись лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 39-99-99  
ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород – 8-800-100-11-20  
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Ком-  
плексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» Качалова Любовь  
Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

Подпись лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)





**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugrn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов  
427650, с.Красногорское, ул. Пушкина, 2, телефон (факс) 8(34164) 2-19-02

e-mail: Kragrn@udm.net

С. Красногорское

(место составления акта)

«24» марта 2015г.

(дата составления акта)

«10» час. «00» мин.

Предписание № 7/1/1-2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Бюджетному учреждению социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный  
центр социального обслуживания населения Красногорского района»; Директору бюджетного уч-  
реждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального  
обслуживания населения Красногорского района» Качаловой Любови Викторовне

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 7 от «10» марта 2015 г., выданного главным государственным  
инспектором Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов по пожарному надзору  
Наговицыным Иваном Васильевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-  
ФЗ «О пожарной безопасности», в период:

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания проверки	Продолжительность проверки
1.	16.03.2015 г.	с. Дебы, ул. Школьная, 24	10 час. 00 мин.	11 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.
2.	20.03.2015 г.	с. Красногорское, ул. Луначарского, 4	10 час. 00 мин.	11 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.
3.	23.03.2015 г.	с. Дебы, ул. Школьная, 24	10 час. 00 мин.	11 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.
4.	24.03.2015 г.	с. Красногорское, ул. Луначарского, 4	09 час. 00 мин.	10 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» (юридический адрес: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Луначарского, 4), осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Луначарского, 4. Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Школьная, 24.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов по пожарному надзору Могилев Павел Иванович

совместно с: Директором бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» Качаловой Любовью Викторовной

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
7/1/1	На объектах социальной защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты: с. Красногорское, ул. Луначарского, 4; с. Дебы, ул. Школьная, 24, в ходе проведения проверки исполнительная документация не предоставлена.	Основание п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года г. за № 390.	До 01.08.2015 года.	
7/1/2	С. Красногорское, ул. Луначарского, 4 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым требованиям пожарной безопасности объекта защиты, так как при отсутствии расчетов пожарного риска, дополнительные мероприятия добровольных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами - не исполняются.	Основание ст. 5, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.08.2015 года.	
-	Двери эвакуационных выходов из лестничной клетки второго этажа здания не имеют уплотнения в притворах.	Основание 4.2.7 свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	До 01.08.2015 года.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

**Подписи лиц проводивших проверку:**

Государственный инспектор Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов по пожарному надзору Могилев П.И.

(должность фамилия, инициалы инспектора)



**Предписание для исполнения получил:**

Директор бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» Качалова Любовь Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

(подпись)

**Единые «телефоны доверия»** ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 39-99-99  
ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород - 8-800-100-11-20  
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99