



2

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 по Удмуртской Республике

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08  
 Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugprn-@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99  
 Отдел надзорной деятельности Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов  
 427650, с.Красногорское, ул. Пушкина, 2, телефон (факс) 8(34164) 2-19-02  
 e-mail: Kragpn@udm.net

с. Красногорское  
 (место составления акта)

«15» сентября 2015г.  
 (дата составления акта)  
 «14» час. «30» мин.  
 (время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 36**

**На основании распоряжения (приказа):** главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов по пожарному надзору Наговицына Ивана Васильевича № 36 от «04» сентября 2015 г. была проведена **внеплановая выездная проверка** в отношении **Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района»** юридический адрес: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Луначарского, 4; место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Луначарского, 4; Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Школьная, 24

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место проведения проверки)*

**Общая продолжительность проверки:** «02» рабочих дня, «02» час. «00» минут

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания проверки	Продолжительность проверки
1.	15.09.2015 г.	с. Дебы, ул. Школьная, 24	10 час. 00 мин.	11 час. 00 мин.	01 час .00 мин.
2.	15.09.2015 г.	с. Красногорское, ул. Луначарского, 4	13 час. 30 мин.	14 час. 30 мин.	01 час .00 мин.

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

**Акт составлен** сотрудником Отдела надзорной деятельности Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, **ознакомлен:** директор бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» Качалова Любовь Викторовна

*(заполняется при проведении выездной проверки)  
 (фамилии инициалы, подпись, дата, время)*

Уведомлен о предстоящей проверке «09» сентября 2015 года в «10» час. «00» мин.  
 Копия распоряжения вручена «09» сентября 2015 года в «10» час. «00» мин.

*(подпись)*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

### Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур – Бодьинского районов по пожарному надзору Могилев Павел Иванович

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

### При проведении проверки присутствовали:

Директор бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» Качалова Любовь Викторовна

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

### В ходе проведения проверки:

■ **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено**

- В ходе проведения внеплановой/выездной проверки, в отношении Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» по вышеуказанным адресам было установлено, следующее, что данное юридическое лицо, согласно свидетельства о государственной регистрации права № 18 АВ №032814 использует помещения (площадью 609,3) – специальный жилой дом для одиноких и престарелых граждан. Помещения оборудованы средствами пожарной автоматики (автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре с выводом сигнала о пожаре на пульт ЕДДС - 01). Пульт управления АПС находится в помещении охраны, оборудованного инструкцией по применению. Согласно договора № 46 и № 47 от 02.02.2015 года, пожарно техническое обслуживание автоматической охранно – пожарной сигнализации и оповещения при пожаре проводится фирмой ООО «Нордвест», имеющей лицензию на данный вид деятельности. Согласно, заключительной части, предоставленного акта проверки работоспособности охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре - система пожарной автоматики находится в исправном состоянии, во всех помещениях проверяемого юридического лица. Помещения, используемые юридическим лицом, в полном объеме оборудованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). На момент проведенной внеплановой выездной/проверки по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) находятся в исправном состоянии, установленных на видных местах и оборудованных знаками пожарной безопасности, доступ к первичным средствам пожаротушения не ограничен. Эвакуационные выходы расположены сосредоточено, ширина, и высота эвакуационных выходов соответствует требованиям нормативных документов. Дверные проемы, оборудованы дверными полотнами. Эвакуационные пути и выходы не загромождены. Эвакуационные пути отделаны не горючими материалами: стены коридора, выполнены из кирпича, отделанные штукатуркой, покрытие пола, также выполнено из негорючих материалов. Пути эвакуации оборудованы знаками пожарной безопасности и планом эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара. Технические помещения на используемых площадях оборудованы противопожарными перегородками. С работниками юридического лица проводится учеба и инструктажи пожарной безопасности согласно разработанного и утвержденного плана и план – конспектов под роспись. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности прошло обучение по программе ПТМ. На момент проверки нарушений режимного характера к помещениям данной категории не выявлено. В ночное время имеется сторожевая охрана. Помещения оборудованы исправной телефонной связью. **В рамках мероприятия по надзору проведен противопожарный инструктаж о мерах пожарной безопасности**

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не

превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): установлено, что ранее выданное предписание № 7/1/1-2 от 24 марта 2015 года выполнено в полном объеме. нарушений не выявлено: - в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена:**

(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется:

(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

#### Прилагаемые к акту документы:

Протоколы отбора образцов (проб) продукции: не прилагаются.

Фототаблица: не прилагается.

Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: не прилагается.

Объяснения: не прилагается


Прилагается: техническая документация на систему пожарной автоматики

#### Подписи лиц проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Яжмур – Бодьинского районов по пожарному надзору

(должность инспектора)

«15» сентября 2015 г.



П.И. Могилев

(подпись, заверенная печатью) (фамилия, инициалы инспектора)

#### С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района» Качалова Любовь Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» сентября 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)