требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:
п. 3.3.1 – измеренные уровни искусственной освещенности не соответствуют требованиям на рабочем месте директора: измеренные уровни составляют 270 ± 25 Лк при нормируемом 300 Лк; на рабочем месте инспектора по кадрам: измеренные уровни составляют 199 ± 18 Лк при нормируемом 300 Лк; на рабочем месте психолога: измеренные уровни составляют 238 ± 22 Лк при нормируемом 300 Лк, что подтверждается протоколом лабораторных исследований от 28.06.2016 №25Б, выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в п. Игра.

Ответственность за выявленные нарушения требований санитарного законодательства возложена на юридическое лицо - бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Дебесского района» (КЦСОН Дебесского района) по ст. 6.4 КоАП РФ. Также установлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: отсутствие контроля за соблюдением действующего санитарного законодательства со стороны должностных лиц.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение №56 от 23.05.2016 г., акт отбора проб от 24.06.2016, копия Устава, протокол об административном правонарушении от 29.06.16, уведомление о явке для составления протокола от 24.06.16, определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 29.06.2016 г., постановление по делу об административном правонарушении № 144 от 29.06.2016 г., предписание № 89 от 29.06.2016 г., представление №69 от 29.06.2016, протоколы лабораторных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт ТО в п. Игра Векшина Н.А.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор КЦСОН Дебесского района Шихова Н.Я.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"25" 06 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____