ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

426039, г. Ижевск, ул. Дзержинского,55
Телефон (3412) 44-22-62, Факс (3412) 44-22-64
E-mail: udm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

г. Можга, ул. Свердловский бульвар, 39 "12" октября 2017 г.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица – Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кизнерского района»

№ 296/25э -17

По адресу: Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Первомайская, 117
На основании: распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Б.И. Шапкина № 525-рп/у от 29.09.2017 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кизнерского района» (далее - КЦСОН Кизнерского района) в части соблюдения обязательных требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами, нормативно-правовыми актами, нормативно-техническими документами.

Дата и время проведения проверки:
с 11.10.2017 по 12.10.2017 г.
Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 6 часов.
Акт составлен:
Западно-Уральским управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)
директор КЦСОН Кизнерского района
Чернышова Маргарита Леонидовна 02.10.2017 09 00
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
Лицо, проводившее проверку: - Колесников Евгений Николаевич – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Удмуртской Республике Западно-Уральского управления Ростехнадзора.
При проведении проверки присутствовала:
Чернышова Маргарита Леонидовна – директор КЦСОН Кизнерского района;
В ходе проведения проверки установлено следующее:

Адрес местонахождения организации: Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Первомайская, 117

ИНН 1813001161; ОГРН 1021800839554;

КЦСОН Кизнерского района имеет в собственности электроустановки административного корпуса и жилого здания. Электроустановки учреждения обслуживает собственный электротехнический персонал. Административное здание отапливается автономной котельной на газообразном топливе. Тепловые установки учреждения обслуживает собственный теплотехнический персонал.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N п/п	Краткое изложение выявленного нарушения	Пункт нормативного документа, требования которого нарушены	Лица, допустившие нарушения
В части соблюдения требований энергетической безопасности при эксплуатации электроустановок:			
1	На предприятии не организована безопасная эксплуатация электрических установок, установленная нормативными документами, а именно:		
1.1	- не обеспечено назначение ответственного за электрохозяйство из числа руководителей или специалистов предприятия, имеющего соответствующую группу по электробезопасности	(нарушение требований п.п. 1.2.1., 1.2.3., 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.03г. (далее - ПТЭЭП)	директор Чернышова М.Л.
1.2	- не обеспечено укомплектование электроустановок защитными средствами в соответствии с действующими правилами и нормами	нарушение требований п.п. 1.2.2., 1.7.3. ПТЭЭП	директор Чернышова М.Л.
1.3	- не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний (сопротивление изоляции, сопротивление петли «фаза-нуль», сопротивление контура заземления) электроустановок учреждения	нарушение требований п.п. 1.2.2., 3.6.1. ПТЭЭП	директор Чернышова М.Л.
2	В организации допущены нарушения по наличию и ведению оперативно-технической документации, устанавливающей безопасный порядок эксплуатации электроустановок, а именно:		
2.1	- не составлен перечень средств защиты	нарушение требований п. 1.8.2 ПТЭЭП	директор Чернышова М.Л.
2.2	- не разработаны паспорта на заземляющие устройства учреждения	нарушение требований п. 2.7.15. ПТЭЭП	директор Чернышова М.Л.
2.3	- не пересмотрены в установленные сроки схемы электроустановок учреждения	нарушены требования п. 1.8.5 ПТЭЭП	директор Чернышова М.Л.

2.4	- отсутствует паспорт на кабельную линию организации	нарушение требований п. 2.4.5 ПТЭЭП	директор Чернышова М.Л.
2.5	- не делается подробная запись о работах, проведенных при ремонтах электрооборудования в специальном ремонтном журнале	нарушение требований п. 1.2.6., 1.6.1.- 1.6.3., 1.6.14. ПТЭЭП	директор Чернышова М.Л.
2.6	- не пересмотрены в установленные сроки должностные инструкции электротехнического персонала	нарушены требования п. 1.8.8 ПТЭЭП	директор Чернышова М.Л.
3	На предприятии не обеспечено содержание электроустановок в работоспособном и технически исправном состоянии, а именно:		
3.1	- открыто проложенные заземляющие проводники в электрощитовой и котельной не окрашены в черный цвет	нарушение требований п. 2.7.7. ПТЭЭП	директор Чернышова М.Л.
3.2	- на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения производственных помещений не нанесены надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию; с внутренней стороны не нанесена однолинейная схема	нарушение требований п. 2.12.5. ПТЭЭП	директор Чернышова М.Л.
3.3	- не оформлено разрешение на допуск теплоустановок котельной учреждения	нарушение требований п. 2.4.2. ПТЭТЭ	директор Чернышова М.Л.
В части соблюдения требований энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок:			
4	Не организована эксплуатация тепловых энергоустановок в соответствии с установленными требованиями, а именно:		
4.1	- не назначен ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок санатория из числа управленческого персонала или специалистов организации, обученного в установленном порядке	нарушение требований п. 2.2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.2003г. (далее-ПТЭТЭ)	Директор Чернышова М.Л.
4.2	- не обеспечено своевременное проведение периодических поверок контрольно измерительных приборов (манометров) котельной учреждения	Нарушение п. 2.9.11. ПТЭТЭ.	Директор Чернышова М.Л.
4.3	- не обеспечена подготовка теплотехнического персонала и проверка его знаний	нарушение требований п. 2.3.8.4 2.2.5 ПТЭТЭ	Директор Чернышова М.Л.
4.4	- в котельной учреждения не вывешена схема оборудования и трубопроводов	нарушение требований п. 2.8.3. ПТЭТЭ	Директор Чернышова М.Л.
4.5	- не обеспечен планово-предупредительный характер системы технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок; график ППР	нарушение требований п. 2.7.1, 2.7.3 ПТЭТЭ, п. 8.22, 8.23 ПУиБЭ котлов до 115оС	Директор Чернышова М.Л.

	на 2017 год не составлен; ремонтные журналы не ведутся		

Нарушения допустила: директор КЦСОН Кизнерского района Чернышова Маргарита Леонидовна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Государственный инспектор
Западно-Уральского управления
Ростехнадзора
Рег. №133 ____ 20__г.

_____ _____
(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Государственный инспектор
отдела государственного энергетического надзора
по Удмуртской Республике
Западно-Уральского управления Ростехнадзора. _____ Колесников Е.Н.
(подпись)

Государственный инспектор
Западно-Уральского управления
Ростехнадзора
Рег. №133 ____ 20__г.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
директор КЦСОН Кизнерского района Чернышова Маргарита Леонидовна.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченного представителя)

" 12 " октября 20 17 г.

_____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)