



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВОТКИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА

ВОТКИНСКИЙ ЕРСКУСПО ПРОКУРАТУРА

ул. Кирова, 41, г. Воткинск, 427430

Руководителю автономного учреждения
социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр
социального обслуживания населения
города Воткинска»

Быстровой М.А.

ул. Юбилейная, д. 2А, г. Воткинск,
Удмуртская Республика, 427432

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

15.01.2021 50-2021

№

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Воткинской межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воткинска, Воткинского, Шарканского районов Управления Надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ по УР проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения города Воткинска» (далее – КЦСОН г. Воткинска), осуществляющего деятельность по адресу: ул. Юбилейная, д. 2а, г. Воткинска и ул. Глиники, д. 1б.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Установлено, что в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – Постановление № 390), в помещениях социальной гостиницы КЦСОН г. Воткинска, расположенных по адресу: ул. Глиники, д. 1б, автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты: на момент проверки аккумуляторные батареи, используемые в качестве резервного источника питания в автоматической системе противопожарной защиты, были разряжены и не обеспечивали питание электроприемников.

ответ на представление

иск. 205 от 27.01.21

рассмотрено 27.01.21

Быстров М.А.
27.01.21

автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики	
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Воткинска»	
серия Д №	10
Вх. №	01
от	2021 г.

Нарушение требований законодательства о пожарной безопасности может повлечь за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, посетителей и сотрудников учреждения.


Выявленные нарушения допущены по причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками КЦСОН г. Воткинска при условии отсутствия надлежащего контроля за действиями подчиненных сотрудников со стороны руководителя.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
4. О дате и времени рассмотрения настоящего представления прошу заблаговременно уведомить Воткинского межрайонного прокурора.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру в месячный срок в письменной форме с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Межрайонный прокурор
старший советник юстиции



А.А. Орлов