

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Удмуртской Республике в поселке Ува

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Ува)

п.Ува  
(место составления акта)

“ 21 ” февраля 20 17  
(дата составления акта)

12 час.00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**Территориального отдела Управления Роспотребнадзора**  
**по Удмуртской Республике в поселке Ува**

**юридического лица**

№ 10

По адресу/ адресам: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Сюмси, ул.Партизанская, 50  
«а», с.Кильмезь, ул.Пушкинская, 7, д.Акилово, ул.Вишневая, 5,

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №4 от 19.01.2017г. начальника Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Ува Штыковой С.Н.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая\внеплановая, документарная\выездная)

Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный  
центр социального обслуживания населения Сюмсинского района» (КЦСОН Сюмсинского  
района)

ОГРН:1021800916059 от 24.12.2004г. Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой  
службы №6 по Удмуртской Республике

ИНН /КПП 1820000810/182101001

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

31 «января» 2017г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин. Продолжительность 4 часа 50 мин.

6 «февраля» 2017г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.  
(поступили протоколы лабораторных исследований)

10 «февраля» 2017г. с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

17 «февраля» 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

21 «февраля» 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по  
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 часов 50 мин.

(рабочих дней \ часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской  
Республике в поселке Ува

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки) 19.01.2017г. 10 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

*Ранкина*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проведения проверки)

Лицо(а), проводившее проверку:

Главный специалист-эксперт Шумихина Елена Николаевна

Главный специалист-эксперт Сяктерева Марина Павловна

специалисты испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке Ува (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510907 выдан 21.11.2016г. Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710049 выдан 11.06.2015г. Федеральной службой по аккредитации.:

Главного врача, врача-эпидемиолога Кучерову Марию Ивановну

Заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, врача-лаборанта Старкову Татьяну Ивановну

Заведующую бактериологической лабораторией врача-бактериолога Шваб Ларису Анатольевну

Врача-бактериолога Трифонову Ларису Валентиновну

Помощника врача по общей гигиене Булдакову Раису Алексеевну

Биолога Вшивцеву Светлану Сергеевну

Лаборанта Пушкареву Галину Пантелеевну

Фельдшера-лаборанта Рябкову Людмилу Ивановну

Фельдшера-лаборанта Боровик Ангелину Геннадьевну

Фельдшера-лаборанта Бражникову Дилию Шигабовну

Фельдшера-лаборанта Вострикову Ольгу Александровну

Помощника врача эпидемиолога Шубникову Наталью Германовну

Врача бактериолога Степанову Елену Николаевну

В присутствии директора Фалалеевой Н.Д.

**В ходе проведения проверки** в сфере защиты прав потребителей выявлены нарушения выявлены нарушения прав потребителей при оказании платных медицинских услуг ( медицинский массаж) на предоставление информации, предусмотренной Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее по тексту Закон), Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» (далее по тексту Правила).

**В нарушение ст. 10 Закона, п.11 Правил** на информационных стендах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствовала информация:

- об уровне профессионального образования и квалификации медицинского работника, оказывающего платные медицинские услуги,

На сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до сведения потребителей доводилась недостоверная информация о лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Согласно п.11 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг исполнитель обязан предоставить на информационных стендах (стойках) медицинской организации информацию, содержащую следующие сведения:

а) для юридического лица - наименование и фирменное наименование (если имеется);

б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и территориальной программой;

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**В нарушение п. 5 Правил** до сведения потребителей не доводилась информация о настоящих Правилах.

Согласно п. 5 Правил настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до сведения потребителя (заказчика).

**В нарушение п.16, п. 17 Правил** с потребителями платных медицинских услуг не заключаются договоры, содержащие сведения об исполнителе услуги и услуге, предусмотренные данными Правилами (адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; сроках и порядке уплаты, условиях и сроках предоставления платных медицинских услуг).

Согласно п.16 Правил договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.

Согласно п. 17 Правил договор должен содержать:

а) сведения об исполнителе:

наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации - юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, адрес места жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя (законного представителя потребителя);

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика - физического лица;

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика;

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;

з) порядок изменения и расторжения договора;

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Согласно ст. 10 Закона исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию об услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации.

**В сфере санитарного законодательства** выявлены нарушения требований ст.24, ст.32, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

1.В нарушение п.4.1., п.4.5. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", п.1.4., п.3.3.1., п.3.3.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» измеренные уровни искусственной освещённости в отделении социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Кильмезь, ул. Пушкинская, 7, не соответствуют гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколом измерения искусственной освещённости №9/О от 01.02.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в поселке Ува, экспертным заключением №16/6 от 06.02.2017г.:

-общее освещение холл, в центре измеренный уровень освещения составляет 156+-14 люкс, при нормируемой 200 люкс.

Данные нарушения могут привести к развитию заболевания глаз: астиопии и последующему снижению зрения у пациентов учреждения.

В соответствии с п.1.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 соблюдение требований настоящих санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией зданий. и требований санитарных правил.

2.В нарушение требований п.4.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», ст.24, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в КЦСОН Сюмсинского района по адресу: Удмуртская Республика, Увинский район, с.Сюмси, ул.Партизанская, 50 «а», измеренная интенсивность электромагнитного поля на рабочем месте главного бухгалтера не соответствует гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколом измерения интенсивности электромагнитного поля №4/Э от 01.02.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в поселке Ува, экспертным заключением №12/6 от 06.02.2017г.

-на рабочем месте главного бухгалтера у ПК LG среднеквадратическое значение напряженности электрического поля в диапазоне частот 2 - 400 кГц на высоте 0,5 м превышает норму в 2,09 раза и составляет 5,23+-0,91 В/м (допустимое значение 2,5 В/м).

Данное нарушение приводит к дополнительному риску развития аллергических заболеваний глаз и верхних дыхательных путей пользователя персонального компьютера.

Электромагнитное излучение при длительном воздействии вызывает функциональные расстройства со стороны нервной и сердечнососудистой системы, проявляющиеся головными болями, головокружением, повышенной утомляемостью, раздражительностью, ослаблением памяти, расстройствами сна (Р.Д. Габович. «Гигиена». Изд. 4-е. перераб. и доп. М., «Медицина», 1977. с. 293).

3.В нарушение требований п.4.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» измеренные параметры микроклимата в отделении социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Кильмезь, ул. Пушкинская, 7, не соответствуют гигиеническим нормативам по показателям температуры воздуха с учетом неопределенности, что подтверждается протоколом измерения параметров микроклимата №5/м от 01.02.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в поселке Ува, экспертным заключением №18/6 от 06.02.2017г.- санпропускник, прием температура воздуха составляет на высоте 1,5 м -21.4.+0,6 С, 0,1м-21,3 +0,6 С, что с учетом неопределенности не соответствует норме 25-29С.

4.В нарушение требований п.4.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» измеренные параметры микроклимата в специальном жилом доме для одиноких престарелых по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, д.Дмитрошур, ул.Школьная, 8, во всех местах измерения не соответствуют по показателям относительной влажности с учетом неопределенности, что подтверждается протоколом измерения параметров микроклимата №7/м от 01.02.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в поселке Ува, экспертным заключением №17/6 от 06.02.2017г.

В соответствии с п.4.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" При проектировании и строительстве здания организаций социального обслуживания оборудуются системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать оптимальные условия проживания или находиться в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений согласно показателям микроклимата помещений, установленным в Приложении.

5.В нарушение требований п.6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" в отделении социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Кильмезь, ул. Пушкинская, 7, используется мягкая мебель, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (не предусмотрены съемные чехлы), что подтверждается фотографией № 1.

В соответствии с п.6.2.СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" в организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели предусматриваются съемные чехлы (не менее 2 комплектов) с обязательной стиркой их по мере загрязнения, но не реже один раз в месяц, что подтверждается фотографией №1.

6.В нарушение п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" в отделении социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Кильмезь, ул. Пушкинская, 7, на пищеблоке в производственных помещениях: в мясном и овощном цехах, а также в душевых комнатах отделка потолка не соответствует гигиеническим требованиям,

отошла покраска, шелушиться. В специальном жилом доме для одиноких престарелых по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, д.Акилово, ул.Вишневая,5, в постирочной и гладильной комнатах, кухне откосы окон поражены грибком, на кухне протекает крыша, что подтверждается фотографиями №2-6.

В соответствии с п.5.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

7. В нарушение ст.32 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противозидемических (профилактических) мероприятий» юридическим лицом КЦСОН Сюмсинского района не проводится лабораторный контроль, предусмотренный программой производственного контроля на 2014-2017гг. (протоколы лабораторных исследований за 2016г. не представлены).

В соответствии со ст.11 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека условий труда устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии ст.32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противозидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания такой продукции, работ и услуг.

Согласно ч.3 ст.39 от 30.03.1999г. №52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

Вина КЦСОН Сюмсинского района подтверждается настоящим протоколом, протоколом измерения искусственной освещенности №9/О от 01.02.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в поселке Ува, экспертным заключением №16/6 от 06.02.2017г., протоколом измерения интенсивности электромагнитного поля №4/Э от 01.02.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в поселке Ува, экспертным заключением №12/6 от 06.02.2017г., протоколом измерения параметров микроклимата №5/м от 01.02.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в поселке Ува, экспертным заключением №18/6 от 06.02.2017г., протоколом измерения параметров микроклимата №7/м от 01.02.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в поселке Ува, экспертным заключением №17/6 от 06.02.2017г., фотографиями №№1-6.

КЦСОН Сюмсинского района имело возможность для соблюдения требований санитарного законодательства РФ и законодательства в сфере защиты прав потребителей, но данным юридическим лицом не были приняты все зависящие от него меры по его соблюдению. Доказательств невозможности соблюдения КЦСОН Сюмсинского района требований санитарного законодательства РФ и законодательства в сфере защиты прав потребителей в силу чрезвычайных ситуаций и обстоятельств, которые оно не могло,

предвидеть и предотвратить, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п.Ува не представлено.

В отношении юридического лица КЦСОН Сюмсинского района составлены протоколы по ст.6.4 КоАП РФ и ч.1 ст.14.8 КоАП РФ.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

Мам Сев  
(подпись проверяющего)

Шумихина  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1.Распоряжение от 19.01.2017г. №4;
- 2.Протоколы лабораторных исследований в количестве 12 штук
- 3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- 4.Копия уведомления из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике;
- 5.Копия Устава;
- 6.Предписания: №2 от 21.01.2017г. (СЭБ), № 8 от 21.02.2017г. (ЗПП)

Подписи лиц, проводивших проверку: Сев Мам Шумихина Е.Н. Сяктерева М.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Сюмсинского района» Фалалеева Наталия Дмитриевна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » 02 20 17 г. Шумихина  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)