



**Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике**

**Управление надзорной деятельности
426008, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 325, (3422) 43-16-49, E-mail: izhgpn1@udm.net**

**Отдел надзорной деятельности г. Можги, Можгинского, Граховского районов
с. Грахово ул. Азина, 25 тел./факс (34163) 3-13-08 gragpn@udm.net**

**Предписание № 31 / 1 / 4
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

с. Грахово, Удмуртская Республика

**«15» октября 2014 г.
10 час. 00 мин.**

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» муниципального образования «Граховский район», Директору МБУ КЦСОН МО «Граховский район» Волковой Елене Ивановне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г.Можги, Можгинского и Граховского районов по пожарному надзору № 31 от 08 октября 2014 года,

(наименование органа ГПН)

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период с “ 09 ” ч “ 00 ” мин. “ 14 ” октября 2014 года по “ 10 ” ч “ 40 ” мин. “ 14 ” октября 2014 года, с “ 11 ” ч “ 10 ” мин. “ 14 ” октября 2014 года по “ 11 ” ч “ 50 ” мин. “ 14 ” октября 2014 года, с “ 13 ” ч “ 00 ” мин. “ 14 ” октября 2014 года по “ 13 ” ч “ 40 ” мин. “ 14 ” октября 2014 года и “ 09 ” ч “ 00 ” мин. “ 15 ” октября 2014 года по “ 10 ” ч “ 00 ” мин. “ 14 ” октября 2014 года проведена внеплановая проверка территории и зданий Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» муниципального образования «Граховский район», расположенных по адресу: УР, Граховский район, с.Грахово, ул.Муфтеева, д.3а; Граховский район, с.Верхняя Игра, ул.Родниковая, д.2б; Граховский район, дер. Лолошур-Возжи, ул.Советская, д.1б.

Государственным инспектором г.Можги, Можгинского Граховского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

районов по пожарному надзору Майоровым Михаилом Сергеевичем

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно: с директором МБУ КЦСОН МО «Граховский район» Волковой Еленой Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
с.Грахово, ул.Муфтеева, д.3а			
1.	Отсутствуют акты проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) дере-	п.21 Правил противопожарного режима в РФ; Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков,	МБУ КЦСОН МО «Граховский район», директор

	вянных конструкций чердачного помещения здания	обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год. СНиП 2.01.02-85* п.1.8. 1.8. В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4686-84 не превышала 25 %.	МБУ КЦСОН МО «Граховский район»
с.Верхняя Игра, ул. Родниковая, 26			
2.	Отсутствуют акты проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания	п.21 Правил противопожарного режима в РФ; Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год. СНиП 2.01.02-85* п.1.8. 1.8. В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4686-84 не превышала 25 %.	МБУ КЦСОН МО «Граховский район», директор МБУ КЦСОН МО «Граховский район»
3.	Уклон наружной металлической лестницы на путях эвакуации не соответствует нормам (уклон более 1:1; ширина проступи менее 25 см, а высота ступени более 22 см)	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности); СНиП 21-01-97* п.6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.	МБУ КЦСОН МО «Граховский район», директор МБУ КЦСОН МО «Граховский район»
д.Лолошур-Возжи, ул.Советская, д.1б.			
4.	Отсутствуют акты проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания	п.21 Правил противопожарного режима в РФ; Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при	МБУ КЦСОН МО «Граховский район», директор МБУ КЦСОН МО «Граховский район»

		отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год. СНиП 2.01.02-85* п.1.8. 1.8. В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4686-84 не превышала 25 %.	
--	--	--	--

Дата устранения нарушения 15.10.2015 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Можги,

Можгинского и Граховского районов

по пожарному надзору Майоров М.С.

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору

« 15 » октября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

Б.В.И.

подпись



И.И.И.

должность, фамилия, инициалы

« 15 » октября 2014 г.

Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 39-99-99