



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ДЕБЕССКОГО РАЙОНА

ДЕБЕС ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Андропова, 2а, с. Дебесы, 427060

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

24.12.2020

48-2020

№

об устранении нарушений закона



110384 551118

Директору КЦСОН Дебесского района

Шиховой Н.Я.

Прокуратурой Дебесского района в ходе проверки деятельности специального дома для одиноких престарелых Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Дебесского района» выявлены нарушения закона в сфере пожарной безопасности организации.

Прокуратурой района совместно с сотрудниками ОНД Балезинского, Дебесского и Кезского районов Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в здании специального дома для одиноких престарелых, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Сюрногурт, ул. Сибирская, д. 11, в ходе которой выявлены нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (далее – Правила).

Согласно абз.1 ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее – Федеральный закон N 69-ФЗ) нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности (ст. 37 Федерального закона N 69-ФЗ).



В соответствии с п. 1 Правил, Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Так, в ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности не переработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил (п. 2, п.460, п. 461, п. 462 Правил);

2. Заведующий специальным домом, ответственный за пожарную безопасность, не обучен по программе прохождения пожарно-технического минимума (документы не представлены) (п. 3 Правил, п. 31 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»);

3. Знак пожарной безопасности, обозначающий место ручного пуска установок пожарной сигнализации, отсутствует (южный выход) (п. 43 Правил);

4. Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника в складском помещении (пп. «В» п. 42 Правил);

5. Специальная программа обучения мерам пожарной безопасности работников организаций не разработана (п. 3 Правил; п. 6, разд. 5 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»);

6. Горизонтальное расстояние от извещателей системы АПС до электросветильников менее 0,5 м (помещ. №5) (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009);

7. Ковры и ковровые дорожки на полу на путях эвакуации надежно не крепятся к полу (п. 39 Правил);

8. Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра (п. 480 Правил);

9. На дверях помещений складского помещения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 Правил).

Выявленные нарушения недопустимы, их неустранение может привести к созданию аварийных ситуаций в здании специального дома для одиноких престарелых Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Дебесского района», что, в свою очередь, может привести к причинению вреда имущества, жизни и здоровья граждан.

Указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицом, ответственным за пожарную безопасность – Васильевой И.Л. при отсутствии надлежащего контроля со стороны руководства организации за соблюдением требований пожарной безопасности в здании специального дома для одиноких престарелых Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики

«Комплексный центр социального обслуживания населения Дебесского района».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению отмеченных в нем нарушений, причин и условий им способствующих.

Обеспечить соблюдение Правил противопожарного режима в РФ в здании специального дома для одиноких престарелых Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Дебесского района».

2. Прошу рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру Дебесского района в письменной форме (с приложением подтверждающих документов) в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции



П.В. Филиппов