



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ГРАХОВСКОГО РАЙОНА

ГРАХ ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА
ул. Ачинцева, 7, с. Грахово, 427730

Директору Комплексного центра
социального обслуживания
населения Граховского района

Волковой Е.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

10.06.2015 № 54-2015

об устранении нарушений
закона о пожарной безопасности
и санитарно-эпидемиологических
требований

Прокуратурой Граховского района Удмуртской Республики проведена проверка исполнения законодательства противопожарной безопасности, санитарного - эпидемиологического законодательства в специализированных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан.

В ходе проведенной проверки установлено следующее.

В соответствии с п.1 ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (далее ФЗ-69), пожарная безопасность предполагает состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Согласно п.3 ст.1 ФЗ-69, требования пожарной безопасности представляют собой специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Согласно п. 7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила), ГОСТ 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже до 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планом эвакуации людей при пожаре.

В соответствии с п. 21 Правил, руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

При проверке соблюдения законодательства о пожарной безопасности в Комплексном центре социального обслуживания населения Граховского района были выявлены следующие нарушения требований закона.

Так в нарушение п. 21 Правил, отсутствуют акты проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания.

Нарушение требований п. 21 Правил выявлено и в подведомственных КЦСОН Граховского района учреждениях – в специальном реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром в с. В. Игра, а также в специальном доме для одиноких и престарелых граждан в д. Лолошур-Возжи.

Более того, в ходе проведения проверки установлено, что в нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, п. 6.30 СНИП 21-01-97 в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром на 10 мест, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Граховский район, с. Верхняя Игра, ул. Родинская, д. 26 уклон наружной металлической лестницы на путях эвакуации не соответствует нормам (уклон более 1:1: ширина проступи менее 25 см, а высота ступени более 22 см.).

Кроме того, прокуратурой района проверено соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в специализированных домах для престарелых граждан.

В Комплексном центре социального обслуживания населения Граховского района выявлено следующее.

1) В нарушение п. 5.12 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее по тексту – СП 2.3.6.1079-01), генеральная уборка помещений проводится некачественно (имеется пыль, паутина).

В нарушение п. 5.13 СП 2.3.6.1079-01, маркировка на уборочном инвентаре стерлась, хранение не упорядочено.

В нарушение п. 6.10 СП 2.3.6.1079-01 используется посуда с поврежденной эмалью.

В нарушение п. 6.19 СП 2.3.6.1079-01 для мытья посуды используется губчатый материал.

В нарушение п. 7.7 СП 2.3.6.1079-01 поступающие продукты не имеют сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.

В нарушение п. 13.1 СП 2.3.6.1079-01 последняя дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у повара (21.05.2012 г.).

Проверкой в специальном доме для одиноких и престарелых граждан в д. Лолошур-Возжи установлено.

В нарушение п. 2.1.3 Санитарных правил содержания территорий населенных мест №4690-88 от 05.08.1988 г. площадка для размещения мусорных контейнеров не имеет водонепроницаемого покрытия.

Проверкой в специальном реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром в с. В. Игра установлено следующее.

Так, в нарушение п. 5.5 СП 2.3.6.1079-01, стены пищеблока имеют дефекты, (отслаивается краска), что не позволяет проведению качественной влажной уборки и дезинфекции.

В нарушение п. 5.12 СП 2.3.6.1079-01 генеральная уборка помещений проводится некачественно (имеется пыль, паутина).

В нарушение п. 5.13 СП 2.3.6.1079-01, маркировка на уборочном инвентаре стерлась, хранение не упорядочено.

В нарушение п. 6.19 СП 2.3.6.1079-01, для мытья посуды используется губчатый материал.

В нарушение п. 7.8, п. 7.11 СП 2.3.6.1079-01 используются продукты с истекшим сроком годности (сметана от 06.04.2015).

Нарушение специализированными учреждениями с круглосуточным пребыванием граждан требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства может повлечь причинение вреда здоровью граждан, ставит под угрозу гарантированное Конституцией Российской Федерации право каждого на охрану здоровья.

Данные нарушения требований законодательства допущены в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей со стороны заведующего по социальной помощи Комплексного центра социального обслуживания населения в Граховском районе Виноградова А.В., (п. 1 «Ответственность», предусмотренная Должностной инструкцией заведующего отделением срочного социального обслуживания от 01.10.2012 №41), со стороны заведующего специальным домом для одиноких и престарелых граждан в д. Лолошур-Возжи Чернышева В.А. (п. 4.1 Должностной инструкции заведующего специальным домом для одиноких престарелых граждан в д. Лолошур-Возжи от 04.05.2012), со стороны заведующей специальным реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром в с. В. Игра. Огурцовой Г.С. (п. 4.1 Должностной инструкции заведующей социальным реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром в с. В. Игра), со стороны шеф-повара Граховой Н.К. (раздел «Ответственность» Должностной инструкции социального работника отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов от 01.11.2011), а также со стороны директора КЦСОН Волковой Е.И. в связи с отсутствием контроля за работой подчиненных работников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Виноградова А.В., Чернышева В.А., Огурцовой Г.С., Граховой Н.К.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора Граховского района.

4. В течение месяца со дня внесения представления сообщить прокурору Граховского района в письменной форме о результатах принятых мер.

Прокурор района

старший советник юстиции



Л.И. Якимова

26.06.15. 1102