ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНА

КАРАКУЛИНО ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Кирьянова, 31, с. Каракулино, 427920

Директору Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Каракулинского района»

Бакулиной Е.Ю.

427920, УР, с. Каракулино, ул. 60 лет Октября, д. 11а

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

30.06.2017 № 46-2017

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Каракулинского района в соответствии с п. 2.15 решения коллегии прокуратуры Удмуртской Республики от 27.01.2017 проведена проверка исполнения Автономным учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Каракулинского района» (далее – АУ СО УР «КЦСОН Каракулинского района») законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены следующие нарушения.

Проверкой, проведённой 29.06.2017 с привлечением специалистов государственного пожарного надзора, в объектах АУ СО УР «КЦСОН Каракулинского района» вопреки требованиям ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» выявлены следующие нарушения нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, связанные с обеспечением пожарной безопасности:

- в нарушение таблицы А.1 п. А.10. приложения А СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, помещение кухни в Специальном доме для одиноких и престарелых (УР, Каракулинский район, с. Арзамасцево, ул. Октябрьская, д. 2) не защищено автоматической пожарной сигнализацией;

- в нарушение п.п. 4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171, в здании Социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов (УР, с. Каракулино, проезд Нефтебазы, д. 2) ширина марша наружной открытой лестницы составляет менее 1,35 м., ширина проступи менее 25 см.

Допущенные нарушения могут способствовать образованию и распространению пожара в помещениях и на территориях объектов учреждения социального обслуживания, а также создать препятствия для их своевременной

006950

Заказ № 418, 2016 г., 300 экз.

серия Д №

ликвидации, что может привести к уничтожению имущества граждан, причинению вреда их здоровью и жизни.

Основной причиной и условием допущенных нарушений является ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей со стороны заведующей Социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов АУ СО УР «КЦСОН Каракулинского района» Стуковой Л.А., которая в соответствии с приказом директора учреждения от 11.01.2016 № 9 назначена ответственным должностным лицом за обеспечение пожарной безопасности в зданиях Социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов и Специального дома для одиноких и престарелых.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

П Р Е Д Л А Г А Ю:

Безотлагательно рассмотреть данное представление и в течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, а именно устранить названные нарушения требований пожарной безопасности, а также принять меры направленные на устранение причин и условий способствующих нарушениям закона.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, по чьей вине стали возможны данные нарушения закона.

О дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокурора Каракулинского района.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить прокурору Каракулинского района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

советник юстиции А.А. Вахрушев

А.С. Коротков, тел. 8(34-132) 3-16-86