МИНСОЦПОЛИТИКИ УР

Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района»

Первомайская ул., д. 5, с. Алнаши, 427880
тел.: (34150) 3-22-72, факс: (34150) 3-17-93
E-mail: social52@minsoc18.ru
ОКПО 54466752, ОГРН 1021800842579
ИНН/КПП 1801030961/183901001

УЭ МЕРПОЛИТИКМИН

«Калыклы мерлыко юрттос сётонъя Алнаш ёросысь огъето центр» Удмурт Элькунысь мерлыко юрттос сётонъя аскивалтйсь ужъюрт

Первомайской ур., 5 юрт, Алнаш ч., 427880
тел.: (34150) 3-22-72, факс: (34150) 3-17-93
E-mail: social52@minsoc18.ru
ОКПО 54466752, ОГРН 1021800842579
ИНН/КПП 1801030961/183901001

27.09.2022г. № 01-21/246
на № 50-22 / 02.09.2022

Прокуратура Алнашского района
Прокурору района
старшему советнику
И.П. Рустамову

Уважаемый Илгар Пута оглы!

Представление от 02.09.2022г. № 50-2022 рассмотрено с участием помощника прокурора Борисовой И.А. В целях устранения выявленных нарушений проведены следующие работы:

1. В помещении бойлерной светильники оснащены колпаками (рассеивателями).
2. Подвальное помещение рядом с бойлерной освобождено от хранения горючих материалов.
3. Различные предметы на путях эвакуации ведущей из помещения бойлерной убраны.
4. В помещении бойлерной обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при эвакуации.

Ответственные лица, назначенные за обеспечение противопожарной безопасности, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Заведующий филиалом Тихомиров А.В.

Кедров М.В. 8(34150) 3-17-93