

АКТ ПРОВЕРКИ
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге
юридического лица
№ 60

16.06.2016 в Бюджетном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района» (КЦСОН Граховского района), расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Граховский р-н, с. Грахово, ул. Муфтеева, 3а

17.06.2016, 20.06.2016, 21.06.2016, 22.06.2016, 27.06.2016, 28.06.2016, 29.06.2016, 30.06.2016, 01.07.2016, 04.07.2016 - в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге.

На основании: место проведения проверки) распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге Скобкарёва Валерия Витальевича от 30.05.2016 г. № 61

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района» (КЦСОН Граховского района), место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, Граховский р-н, с. Грахово, ул. Муфтеева, 3а

ИНН 1806000826, КПП 183901001, ОГРН 1021800838872, ОКВЭД 85.31

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: 11 рабочих дней
(дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор КЦСОН Граховского района Балобанова Светлана Валерьевна ознакомлена с распоряжением о проведении плановой проверки 31.05.2016 г.
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге Разживина Анна Манвеловна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге Фахрутдинова Ольга Викторовна

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

технического директора, главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге Алексея Николаевича Логинова, руководителя ИЛЦ, заместителя главного врача Дмитрия Семеновича Шахтова, заведующую отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора, врача по общей гигиене Галину Витальевну Ангелич, врача по общей гигиене Андрея Александровича Паймышева, помощника врача по общей гигиене Ильсию Асхадуловну Мельчакову, помощника врача по общей гигиене Татьяну Аркадьевну Фёклину, помощника врача по общей гигиене Надежду Юрьевну Зяблицких, заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, врача-лаборанта Татьяну Павловну Сокоикову, биолога Альбину Камилевну Шакирову, биолога

Наталью Николаевну Бесогонову, биолога Светлану Григорьевну Орлову, фельдшера-лаборанта Ирину Михайловну Аравицких, фельдшера-лаборанта Любовь Ивановну Дмитриеву, фельдшера-лаборанта Галину Владимировну Антонову, заведующую бактериологической лабораторией врача-бактериолога Веру Григорьевну Бажину, врача-бактериолога Марию Николаевну Маренину, биолога Елену Алексеевну Обухову, фельдшера-лаборанта Наталью Владимировну Огородникову, фельдшера-лаборанта Фирданию Хабибулловну Галимову, помощника врача паразитолога Михайлову Ольгу Евгеньевну, помощников врача эпидемиолога Хасанову Сэуию Вакифовну, Смолину Татьяну Ивановну, Бобровского Игоря Викторовича испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.063. 02. № РОСС RU. 0001.510754 от 26.10.2011г.),

руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» Бодрову Татьяну Николаевну, заведующую вирусологической лабораторией Анненкову Ларису Геннадьевну, врача-вирусолога Тюлькину Людмилу Афанасьевну, врача-вирусолога Самчук Гузалию Гилемзяновну, фельдшера-лаборанта Шулепову Екатерину Михайловну, фельдшера-лаборанта Васильеву Альбину Вениаминовну, помощника санитарного врача Чикурову Наталью Сергеевну, заведующую отделом приема заявок, отбора проб и выдачи результатов Полянских Наталью Викторовну, биолога Екатерину Анатольевну Возисову (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.063 № РОСС RU.0001.510616 от 21.09.2011 г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлеченных к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор КЦСОН Граховского района
Заведующая КЦСОН Граховского района

Балобанова Светлана Валерьевна
Искакова Олеся Евгеньевна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

16.06.2016 на 11 час. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки в Бюджетном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района» (КЦСОН Граховского района), расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Граховский р-н, с. Грахово, ул. Муфтеева, 3а выявлено следующее:

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 23, ст. 24 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.5., 6.8 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму их работы» с учетом интервала неопределенности температура воздуха в пищеблоке (обеденный зал) в КЦСОН Граховского района не соответствует, что подтверждается протоколом измерения параметров микроклимата от 17.06.2016 г. № 34 м/28 Б и экспертным заключением от 29.06.2016 г. № 484/4,

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 19 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4 ст. 23 Федерального закона № 416 – ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», п. 3.3, п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 5.1. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму их работы» по показателю нитраты, согласно проведенным исследованиям составляют 67,9+- 8,1 мг/дм³, при гигиеническом нормативе не более 45,0 мг/дм³, по показателю нитраты, так же обнаружено ОКБ (общие колиформные бактерии), при гигиеническом нормативе – не допускается, обнаружены ТКБ (термотолерантные бактерии), при нормативе - не допускается, так же при повторном отборе согласно проведенным исследованиям нитраты в воде составляют 52,6+-6,3 мг/дм³, при гигиеническом нормативе не более 45,0 мг/дм³, данные исследования подтверждается протоколами лабораторных испытаний (исследований) №

214-215 Б от 24.06.2016, № 221 Б от 29.06.2016 г. и экспертными заключениями № 462/4, № 465/4, от 29.06.2016 г. выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Можге,

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 23, ст. 24 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» В одном из туалетов (1 этаж), и умывальной комнаты на стене и потолке имеются признаки отсыревания и плесени.

Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района» зарегистрировано в качестве юридического лица свидетельство серии 18 № 003325571 и действует на основании устава, утвержденного приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики УР от 20.02.2015 г. № 84.

В соответствии с уставом:

П. 1.5. учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки.

П. 1.7. учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с законодательством.

П. 1.8. учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом.

П. 1.13. учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, установленных законодательством и уставом.

П. 2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством и уставом.

П. 2.2. Целями деятельности учреждения являются оказание помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении социального и материального положения, а также психологического статуса нуждающимся гражданам.

П. 2.4. учреждение осуществляет социальное обслуживание в комплексных центрах обслуживания населения.

П. 7.1. учреждение возглавляет директор, который действует на основании срочного трудового договора.

П. 7.2. директор учреждения действует от имени учреждения без доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории РФ и за ее пределами, выдает доверенности, издает приказы.

В соответствии с приказом от 01.04.2016 г. № 214-к Балобанова Светлана Валерьевна принята на должность директора КЦСОН Граховского района с 01.04.2016 г. В своей работе руководствуется должностной инструкцией директора бюджетного учреждения социального обслуживания УР «Комплексный центр социального обслуживания населения» №3 от 03.02.2015 г. Согласно должностной инструкции:

П. 1.1. директор КЦСОН является высшим должностным лицом учреждения, несущим персональную ответственность за деятельность учреждения

П. 1.4. директор учреждения действует от имени учреждения, представляя его интересы на территории УР и за ее пределами.

П. 3.1. руководит учреждением в соответствии с уставом учреждения.

П. 3.2. без доверенности действует от имени учреждения, представляя его интересы в судах, органах гос. власти и органах местного самоуправления.

П. 3.8. организует и руководит работой административно-управленческого, основного и вспомогательного персонала учреждения по предоставлению социальных услуг, а также дополнительных социальных услуг за плату в установленном порядке.

П. 3.9. контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм в учреждении. Обеспечивает соблюдение в учреждении правил санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима, охраны труда и пожарной безопасности.


П. 3.15. организует и обеспечивает хозяйственную деятельность учреждения.

П. 5.1. директор несет административную ответственность в порядке, установленном законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Ответственность за нарушения требований ст. 10, ст. 11, ст. 23, ст. 24 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.5., п.п. 6.2, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» возлагается на Балобанову Светлану Валерьевну по ст. 6.4. - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Ответственность за нарушения требований ст. 10, ст. 11, ст. 19 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4 ст. 23 Федерального закона № 416 – ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», п. 3.3, п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 5.1. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» возлагается на Балобанову Светлану Валерьевну по ст. 6.5. - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

Распоряжение начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге Скобкарёва В.В. от 30.05.2016 № 61 о проведении плановой проверки, копии следующих документов: устава, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения, приказ о назначении директора, должностная инструкция директора, экспертные заключения, протоколы лабораторных испытаний (исследований), предписания об устранении нарушений, протоколы об административных правонарушениях, другие материалы дела.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт ТОУ

Роспотребнадзора по УР в г. Можге



Разживина Анна Манвеловна

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор КЦСОН Граховского района Балобанова Светлана Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» июля 2016 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлены: Заведующая КЦСОН Граховского района Исакова Олеся Евгеньевна



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)